

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA – AGOSTO 2019			
Tipo de Análise	Análises Obrigatórias	Análises Realizadas	Amostras dentro dos padrões
Turbidez	2.446	3.326	3.325
Cloro residual Livre	2.446	3.326	3.309
Cor aparente	2.446	3.326	3.324
Flúor	1.216	2.005	2.005
Coliformes totais	1.742	1.807	1.806
Escherichia coli	1.742	1.807	1.807

Parâmetros	Amostras Realizadas	Amostras em conformidade	Amostras em Desconformidade	Min.	Med.	Max.	Valor Permitido
Turbidez(uT)	3.326	3.325	1	< 1	< 1	5,7	5,0 uT na rede
Cloro residual livre	3.326	3.309	17	< 0,2	0,8	2,2	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 5,0 mg/L
Cor aparente	3.326	3.324	2	< 10	< 10	21	15 mg/L Pt Co
pH	2.090	2.090	0	4,1	6,8	8,3	Recomenda-se 6,0 a 9,5
Coliformes	1.807	1.806	1	A	A	P	Ausência - A Presença - P

**Obs.: Para Coliformes: A = ausência e P= Presença**