



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA – MAIO 2020			
Tipo de Análise	Análises Obrigatórias	Análises Realizadas	Amostras dentro dos padrões
Turbidez	2.446	3.245	3.236
Cloro residual Livre	2.446	3.245	3.238
Cor aparente	2.446	3.245	3.242
Flúor	1.216	1.973	1.972
Coliformes totais	1.742	1.807	1.805
Escherichia coli	1.742	1.807	1.807

Parâmetros	Amostras Realizadas	Amostras em conformidade	Amostras em Desconformidade	Min.	Med.	Max.	Valor Permitido
Turbidez(uT)	3.245	3.236	9	< 1	< 1	8,4	5,0 uT na rede
Cloro residual livre	3.245	3.238	7	< 0,2	0,7	1,7	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 5,0 mg/L
Cor aparente	3.245	3.242	3	< 10	< 10	25	15 mg/L Pt Co
pH	2.045	2.045	0	4,8	6,9	8,3	Recomenda-se 6,0 a 9,5
Coliformes	1.807	1.805	2	A	A	P	Ausência - A Presença - P

**Obs.: Para Coliformes: A = ausência e P= Presença**