

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA – OUTUBRO 2020			
Tipo de Análise	Análises Obrigatórias	Análises Realizadas	Amostras dentro dos padrões
Turbidez	2.446	3.262	3.256
Cloro residual Livre	2.446	3.262	3.244
Cor aparente	2.446	3.262	3.258
Flúor	1.216	1.980	1.979
Coliformes totais	1.742	1.802	1.799
Escherichia coli	1.742	1.802	1.802

Parâmetros	Amostras Realizadas	Amostras em conformidade	Amostras em Desconformidade	Min.	Med.	Max.	Valor Permitido
Turbidez(uT)	3.262	3.256	6	< 1	< 1	6,0	5,0 uT na rede
Cloro residual livre	3.262	3.244	18	< 0,2	0,7	2,0	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 5,0 mg/L
Cor aparente	3.262	3.258	4	< 10	< 10	22	15 mg/L Pt Co
pH	2.049	2.049	0	4,5	6,9	8,3	Recomenda-se 6,0 a 9,5
Coliformes	1.802	1.799	3	A	A	P	Ausência - A Presença - P

Obs.: Para Coliformes: A = ausência e P= Presença