

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA – FEVEREIRO 2021			
Tipo de Análise	Análises Obrigatórias	Análises Realizadas	Amostras dentro dos padrões
Turbidez	2.446	3.090	3.076
Cloro residual Livre	2.446	3.090	3.086
Cor aparente	2.446	3.090	3.080
Flúor	1.216	1.836	1.836
Coliformes totais	1.742	1.765	1.762
Escherichia coli	1.742	1.765	1.765

Parâmetros	Amostras Realizadas	Amostras em conformidade	Amostras em Desconformidade	Min.	Med.	Max.	Valor Permitido
Turbidez(uT)	3.090	3.076	14	< 1	< 1	9,7	5,0 uT na rede
Cloro residual livre	3.090	3.086	4	< 0,2	0,7	2,0	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 5,0 mg/L
Cor aparente	3.090	3.080	10	< 10	< 10	50	15 mg/L Pt Co
pH	1.902	1.902	0	4,3	6,9	8,3	Recomenda-se 6,0 a 9,5
Coliformes	1.765	1.762	3	A	A	P	Ausência - A Presença - P

**Obs.: Para Coliformes: A = ausência e P= Presença**