

ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS DAS REPRESAS GUARIROBA E LAGEADO 2018:

A Concessionária visando monitorar a qualidade das captações Guariroba e Lageado mensalmente coleta amostras das captações de água e é calculado o Índice de qualidade da água IQA CETESB, o qual foi adaptado e desenvolvido pela CETESB/SP a partir de um estudo feito pela National Sanitation Foundation (NSF), dos Estados Unidos da América e incorpora 9 parâmetros considerados relevantes.

Índice de qualidade da água IQA CETESB referente a 2018:

Mês	IQA CETESB - Qualidade da água da represa Guariroba	IQA CETESB - Qualidade da água da represa Lageado
Janeiro	85 - ÓTIMA	65 - BOA
Fevereiro	78 - BOA	63 - BOA
Março	81 - ÓTIMA	60 - BOA
Abril	85 - ÓTIMA	68 - BOA
Maio	77 - BOA	74 - BOA
Junho	77 - BOA	71 - BOA
Julho	86 - ÓTIMA	70 - BOA
Agosto	74 - BOA	69 - BOA
Setembro	76 - BOA	70 - BOA
Outubro	77 - BOA	70 - BOA
Novembro	77 - BOA	72 - BOA
Dezembro	87 - ÓTIMA	68 - BOA

Qualidade do corpo d'água segundo a CETESB			
Péssima	0	\leq IQA <	20
Ruim	20	\leq IQA <	37
Regular	37	\leq IQA <	52
Boa	52	\leq IQA <	80
Ótima	80	\leq IQA \leq	100