

ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS DAS REPRESAS GUARIROBA E LAGEADO 2019:

A Concessionária visando monitorar a qualidade das captações Guariroba e Lageado mensalmente coleta amostras das captações de água e é calculado o Índice de qualidade da água IQA CETESB, o qual foi adaptado e desenvolvido pela CETESB/SP a partir de um estudo feito pela National Sanitation Foundation (NSF), dos Estados Unidos da América e incorpora 9 parâmetros considerados relevantes.

Índice de qualidade da água IQA CETESB referente a 2019:

Mês	IQA CETESB - Qualidade da água da represa Guariroba	IQA CETESB - Qualidade da água da represa Lageado
Janeiro	80 - BOA	68 - BOA
Fevereiro	81 - ÓTIMA	67 - BOA
Março	84 - ÓTIMA	61 - BOA
Abril	79 - BOA	63 - BOA
Maio	82 - ÓTIMA	70 - BOA
Junho	83 - ÓTIMA	71 - BOA
Julho	81 - ÓTIMA	69 - BOA
Agosto	81 - ÓTIMA	77 - BOA
Setembro	86 - ÓTIMA	73 - BOA
Outubro	88 - ÓTIMA	71 - BOA
Novembro	87 - ÓTIMA	67 - BOA
Dezembro	88 - ÓTIMA	68 - BOA

Qualidade do corpo d'água segundo a CETESB			
Péssima	0	\leq IQA <	20
Ruim	20	\leq IQA <	37
Regular	37	\leq IQA <	52
Boa	52	\leq IQA <	80
Ótima	80	\leq IQA \leq	100