

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA – FEVEREIRO 2024			
Tipo de Análise	Análises Obrigatórias	Análises Realizadas	Amostras dentro dos padrões
Turbidez	2.024	2.875	2.872
Cloro residual Livre	2.024	2.875	2.869
Cor aparente	2.024	2.875	2.875
Flúor	1.016	1.698	1.698
Coliformes totais	1.320	1.493	1.492
Escherichia coli	1.320	1.493	1.493

Parâmetros	Amostras Realizadas	Amostras em conformidade	Amostras em Desconformidade	Min.	Med.	Max.	Valor Permitido
Turbidez(uT)	2.875	2.872	3	< 1	< 1	9,3	5,0 uT na rede
Cloro residual livre	2.875	2.869	6	< 0,2	0,9	2,2	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 5,0 mg/L
Cor aparente	2.875	2.875	0	< 10	< 10	15	15 mg/L Pt Co
pH	1.722	1.722	0	4,5	6,9	8,3	-
Coliformes	1.493	1.492	1	A	A	P	Ausência - A Presença - P

Obs.: Para Coliformes: A = ausência e P= Presença