

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA – MAIO 2025			
Tipo de Análise	Análises Obrigatórias	Análises Realizadas	Amostras dentro dos padrões
Turbidez	1.859	2.968	2.957
Cloro residual Livre	1.859	2.971	2.941
Cor aparente	1.859	2.968	2.965
Flúor	1.016	1.751	1.751
Coliformes totais	1.155	1.484	1.475
Escherichia coli	1.155	1.484	1.483

Parâmetros	Amostras Realizadas	Amostras em conformidade	Amostras em Desconformidade	Min.	Med.	Max.	Valor Permitido
Turbidez(uT)	2.968	2.957	11	< 1	< 1	29,9	5,0 uT na rede
Cloro residual livre	2.971	2.941	30	< 0,2	0,8	2,2	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 5,0 mg/L
Cor aparente	2.968	2.965	3	< 10	< 10	30	15 mg/L Pt Co
pH	1.807	1.807	0	4,8	6,9	8,3	-
Coliformes	1.484	1.475	9	A	A	p	Ausência - A Presença - P

Obs.: Para Coliformes: A = ausência e P= Presença