

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA – SETEMBRO 2025			
Tipo de Análise	Análises Obrigatórias	Análises Realizadas	Amostras dentro dos padrões
Turbidez	1.859	3.055	3.052
Cloro residual Livre	1.859	3.054	3.031
Cor aparente	1.859	3.055	3.054
Flúor	1.016	1.806	1.806
Coliformes totais	1.155	1.569	1.566
Escherichia coli	1.155	1.569	1.568

Parâmetros	Amostras Realizadas	Amostras em conformidade	Amostras em Desconformidade	Min.	Med.	Max.	Valor Permitido
Turbidez(uT)	3.055	3.052	3	< 1	< 1	7,6	5,0 uT na rede
Cloro residual livre	3.054	3.031	23	< 0,2	0,8	2,2	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 5,0 mg/L
Cor aparente	3.055	3.054	1	< 10	< 10	18	15 mg/L Pt Co
pH	1.806	1.806	0	4,2	6,9	8,3	-
Coliformes	1.569	1.566	3	A	A	P	Ausência - A Presença - P

Obs.: Para Coliformes: A = ausência e P= Presença