

Parâmetros	Amostras Obrigatórias	Amostras Analisadas	Amostras dentro dos padrões	Valores permitidos	Valores Médios Mensais
Turbidez	1.845	3.092	3.090	Máximo: 5,0 uT na rede	< 1
Cloro residual Livre	1.845	3.092	3.068	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 5,0 mg/L	0,8
Cor aparente	1.845	3.092	3.092	Máximo: 15 mg/L Pt Co	< 10
pH	1.032	1.834	1.834	-	6,9
Coliformes totais	1.141	1.593	1.591	Ausência	Ausência
Escherichia coli	1.141	1.593	1.593	Ausência	Ausência