

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA – ABRIL 2026			
Tipo de Análise	Análises Obrigatórias	Análises Realizadas	Amostras dentro dos padrões
Turbidez	1.845	3.031	3.031
Cloro residual Livre	1.845	3.031	3.014
Cor aparente	1.845	3.031	3.031
Flúor	1.032	1.782	1.782
Coliformes totais	1.141	1.589	1.579
Escherichia coli	1.141	1.589	1.589

Parâmetros	Amostras Realizadas	Amostras em conformidade	Amostras em Desconformidade	Min.	Med.	Max.	Valor Permitido
Turbidez(uT)	3.031	3.031	0	< 1	< 1	34,9	5,0 uT na rede
Cloro residual livre	3.031	3.031	17	< 0,2	0,8	2,2	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 5,0 mg/L
Cor aparente	3.031	3.031	0	< 10	< 10	30	15 mg/L Pt Co
pH	1.793	1.793	0	4,4	6,9	8,3	-
Coliformes	1.589	1.579	10	A	A	P	Ausência - A Presença - P

Obs.: Para Coliformes: A = ausência e P= Presença