

| INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA – AGOSTO 2026 |                       |                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Tipo de Análise                                     | Análises Obrigatórias | Análises Realizadas | Amostras dentro dos padrões |
| Turbidez                                            | 1.845                 | 3.088               | 3.086                       |
| Cloro residual Livre                                | 1.845                 | 3.088               | 3.052                       |
| Cor aparente                                        | 1.845                 | 3.088               | 3.087                       |
| Flúor                                               | 1.032                 | 1.822               | 1.822                       |
| Coliformes totais                                   | 1.141                 | 1.611               | 1.611                       |
| Escherichia coli                                    | 1.141                 | 1.611               | 1.611                       |

| Parâmetros           | Amostras Realizadas | Amostras em conformidade | Amostras em Desconformidade | Min.  | Med. | Max. | Valor Permitido                      |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|------|------|--------------------------------------|
| Turbidez(uT)         | 3.088               | 3.086                    | 2                           | < 1   | < 1  | 5,3  | 5,0 uT na rede                       |
| Cloro residual livre | 3.088               | 3.052                    | 36                          | < 0,2 | 0,8  | 2,0  | Mínimo: 0,2 mg/L<br>Máximo: 5,0 mg/L |
| Cor aparente         | 3.088               | 3.087                    | 1                           | < 10  | < 10 | 30   | 15 mg/L Pt Co                        |
| pH                   | 1.838               | 1.838                    | 0                           | 4,2   | 6,9  | 8,2  | -                                    |
| Coliformes           | 1.611               | 1.611                    | 0                           | A     | A    | A    | Ausência - A<br>Presença - P         |

**Obs.: Para Coliformes: A = ausência e P= Presença**